



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ленинградской области

Юридический адрес: Старо-Петергофский пр., д. 24, Санкт-Петербург, 190020

Почтовый адрес: ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662

тел: 640-05-65

Управления надзорной деятельности

Отдел надзорной деятельности Сланцевского района

Адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Дорожная, д. 1,

тел/факс: (813-74) 231-60, e-mail: gpn41@mail.ru

Предписания № 238 / 1 / 1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

" 13 " ноября 2014г.

Муниципальному учреждению «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Мечта» в лице директора Ивановой Александры Олеговны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Сланцевского района по пожарному надзору № 238 от « 31 » октября 2014 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период: " 11 " ноября 2014г. с 14 час. 00мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность: 02 час. 00 мин. " 13 " ноября 2014г. с 09 час. 30мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность: 00 час. 30 мин.

проведена внеплановая, выездная проверка инспектором отдела надзорной деятельности

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку,

Сланцевского района Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ленинградской области, государственным инспектором Сланцевского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Успенской Оксаной Анатольевной в отношении объекта защиты Муниципального учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Мечта» (МУ «СРЦН «Мечта»), ИНН 4713006901, ОГРН 1024701707579, юридический адрес: 188561, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Декабристов, д. 5, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Декабристов, д. 5

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МУ «СРЦН «Мечта» Ивановой Александрой Олеговной, инспектором по кадрам Сергеевой Мариной Николаевной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (статья, часть, абзац) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 83 ч. 7 («ст.83 ч.7. Системы пожарной	01.03.2015	

Кл. 52
13.11.14

	объекта и транслирующей этот сигнал организации.	сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 – дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации»).		
2.	В здание класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей отсутствуют автономные резервные источники электроснабжения.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 82 ч. 1 («ст. 82 ч. 1. Электроустановки зданий и сооружений должны соответствовать классу пожаровзрывоопасной зоны, в которой они установлены, а также категории и группе горючей смеси. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, должны предусматриваться автономные резервные источники электроснабжения»).	01.09.2015	
3.	В журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности не везде указывается вид проведенного противопожарного инструктажа.	«Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 п. 3 Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденные приказом МЧС России от 12.12.2007г. № 645 п. 10 («3. Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и	01.03.2015	

		<p>прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности) («10. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего (прил. 1)»).</p>		
4.	<p>Ковер (отделение 1-ый этаж), ковровая дорожка (спальня 2-ой этаж) не закреплены надежно к полу.</p>	<p>«Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 п. 39 («39. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу»)</p>	01.03.2015	

Устранение нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных и юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД Сланцевского района УНД Главного
управления МЧС России по Ленинградской области
капитан внутренней службы Успенская О.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



М.Л.П.

« 13 » ноября 2014 г.

Предписание для исполнения получил:

[Handwritten Signature]
(подпись)

директор Иванова А.О.
(должность, фамилия, инициалы)

« 13 » ноября 2014 г.